



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

Dodatek č. 1 k Certifikátu přezkoušení typu

**o ověření ventilů z hlediska požární odolnosti
dle Certifikačního schématu A**

Číslo certifikátu typu:

FTZÚ 11 E 0028

Výrobek: **Motýlové klapky série 2E typ 5*80****

Výrobce: **ABO valve, s.r.o.**

Adresa: **Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika**

Tento dodatek rozšiřuje certifikát č. FTZÚ 11 Ex 0028, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.


FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Certifikační orgán č. 3051 akreditovaný ČIA o.p.s. Praha dle normy ČSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s požadavky dále uvedené normy:

**ČSN EN ISO 10497:2023 (ISO 10497:2022)
(ekvivalent API Standard 607, 8th Edition (October 2022))**

Výrobce uvedený v tomto dodatku je odpovědný za zajišťování shody výrobku se specifikací (dokumentací) uvedenou v tomto certifikátu a za to, že výrobek prošel úspěšně všemi předepsanými kusovými zkouškami a ověřováním.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ověření ventilů z hlediska požární odolnosti. Další požadavky mohou být aplikovány na výrobní proces a na dodávání tohoto výrobku. Toto není pokryto tímto certifikátem.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.08.2026

Strana: 1/3

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz; www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava – Radvanice

Pokračování

Dodatek č. 1

k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 11 E 0028

Popis změn výrobku:


Předmětem tohoto dodatku je:

- specifikace typu,
- přidání jmenovitých velikostí, resp. NPS,
- přidání materiálu tělesa.

Motýlové klapky série 2E typ 5*80** jsou excentrické klapky s kombinovaným těsněním z materiálu PTFE a oceli, jsou určené k uzavírání a regulaci průtoku. Klapky se vyrábí v provedení Wafer, Lug a Double Flange.

Hlavní konstrukční části motýlových klapek 2E jsou: těleso, disk, sedlo, hřídel.

Typový klíč 5 * 8 0 ** :



S odkazem na normu ČSN EN ISO 10497:2023 a normu API 607:2022, jenž má stejná technická kritéria, průběh testů a limity úniků, se tento certifikát vztahuje na motýlové klapky série 2E typ 5*80** s jmenovitými průměry DN50 a menší, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200 a větší, resp. NPS 2 a menší, NPS 2 ½, NPS 3, NPS 4, NPS 5, NPS 6, NPS 8 a větší s jmenovitým tlakem PN 10; 16; 25; 40; resp. Class 150; 300.

Štítek výrobku obsahuje speciální označení ISO-FT podle normy ČSN EN ISO 10497:2023.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.08.2026

Strana: 2/3

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz; www.ftzu.cz



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava – Radvanice

Pokračování

Dodatek č. 1

k Certifikátu přezkoušení typu č. FTZÚ 11 E 0028

Hodnoticí zpráva č.: 11E/0028/1

Seznam dokumentace: uvedeny pouze aktualizované dokumenty:

Dokument číslo:	Strany:	Datum:	Popis:
--	17	19.08.2026	Provozní návod pro uzavírací klapky ABO série 2E
25725A	1	12.06.2026	Štítek ISO-FT S3E
5480B10000_VIN	1	07.08.2026	Výkres
5580B20000-22_VIN	1	27.02.2026	Výkres
5x80 DN050-150 ASME B16.34	1	17.02.2026	Výkres
5x80 DN200-600 ASME B16.34	1	17.02.2026	Výkres

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 31.08.2026

Strana: 3/3

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz; www.ftzu.cz