

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

согласно § 13 закона №22/1997 СЗ от 24 января 1997

**Продавец:**

ООО «ABO valve»

ул. Далимилова 285/54, 783 35 г. Оломоуц

ИИК: 496 09 050

ИНН: CZ496 09 050

**Идентификационные данные о продукте:**

Обратный клапан с двумя створками

ДУ 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 - РУ 10, РУ16

**Описание и определение продукта:**

Обратный клапан с двумя створками представляет собой автоматический обратный затвор, предотвращающий обратный ток рабочей жидкости. Рабочая жидкость – вода, неагрессивные жидкости, масла для температур с – 25°С до +120°С.

**Примененный способ оценки соответствия:**

Продавец заявляет, что данный продукт отвечает директиве 97/23/ЕС, и закону № 22/1997 СЗ в действующей редакции и постановлению правительства №26/2003 СЗ

Указанный продукт отвечает следующим согласованным чешским техническим нормам:

ЧСН ЕН 12334: 2002, ЧСН ЕН 133, ЧСН ЕН ISO 6708, ЧСН ЕН 558-1,2 ЧСН 13 3020, ЧСН 13 0010, ЧСН 13 1060, ЧСН 13 1061, ЧСН 13 1160, ЧСН 13 3060-1,2,3 ЧСН ЕН 19, ЧСН ЕН 10204, DIN 2501, DIN 3230

Настоящим удостоверяем, что вышеуказанное напорное устройство отвечает всем требованиям вышеприведенных законов и постановления правительства.

**Оценку выдала:**

Bureau Veritas

Notified Body 0062

В г. Оломоуц от 30.9.2009

Инж. Йосеф КОЧИ  
секретарь  
ООО «ABO valve» г. Оломоуц