

CERTIFIKÁT



Czech

evidenční číslo 08.500.520

o interní kontrole výroby s dohledem nad konečným posouzením modul C1,
vydaný podle směrnice 97/23/ES v platném znění provedené zákonem č. 22/1997
Sb. v platném znění a NV č. 26/2003 Sb. v platném znění výrobcí:

**ABO valve, s.r.o.,
Dalimilova 285/54
783 35 Olomouc
IČ:496090050**

pro výrobní místo:

**ABO valve, s.r.o., Dalimilova 285/54, 783 35
Olomouc**

pro rozsah stanovených výrobků:

UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ

Typ:

ABO – Série 600

Rozsah:

**DN 32/40 až 300, PN 16 /10/ pro teploty od -10
do +130°C pro kapaliny a plyny skupiny 2.**

Tímto osvědčujeme, že posouzené výrobní místo pro uvedený rozsah stanovených
výrobků, splňuje požadavky

**směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES v platném znění,
modul B**

provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 26/2003 Sb.
v platném znění.

Výrobce je povinen jím vyrobené výrobky v rozsahu tohoto Certifikátu označovat
CE s připojeným identifikačním číslem notifikované osoby tak, jak je vyobrazeno
níže:

CE 1017

Platnost certifikátu je vázána na kladné výsledky neohlášených dohledů dle
Smlouvy o kontrolní činnosti č. **2015/07.843.564/ABO** ze dne **30.03.2015**.

V Ostravě, dne
14.10.2015




Ing. Roman Prášek, Ph. D.

za Notifikovanou osobu 1017