

## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

**Výrobca:**

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika  
IČO: 496 09 050  
DIČ: CZ496 09 050

**Identifikačné údaje výrobku:**

**Názov:** Uzatváracie klapky ABO série 3E

**Typové označenie, varianty:**

DN 80-400 PN 10-50; Class 150-300

**Popis a určenie výrobku:**

Uzatváracie klapky slúžia ako tlakové vybavenie pre tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pre úplné zatvorenie a/alebo otvorenie prietoku média ako je voda, vodná para, vzduch, zemný plyn, ropné produkty, nafta, benzín, olej. Sú určené pre teploty od -100 °C do +500 °C v závislosti od použitého materiálu. Sú zaradené do kategórie I-III podľa PED.

**Metóda určená pre posúdenie zhody:**

Výrobca potvrdzuje, že u stanoveného výrobku bolo notifikovanou osobou vykonané posúdenie komplexného systému kvality podľa smernice 2014/68 /EU, modul H Európskeho parlamentu a Rady, nariadenia vlády č. 219/2016 Zb. a zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení.

**Posúdenie vydala:** TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

**Dokumenty o posúdení zhody:**

Certifikát č. 11.602.370 s dátumom 6. 6. 2018  
Audítorská správa č. 11.650.014 s dátumom 27. 4. 2018

**Uvedený výrobok je v súlade s týmito technickými normami, použitými pri posudzovaní zhody:**

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 593, ČSN EN 1092-1+A1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480, API 598, API 607, API 609, API 6FA, ASME B16.34, ASME B16.5

Týmto potvrdzujeme, že uvedený výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedených dokumentov a že boli prijaté opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou.

V Olomouci, 19. 9. 2018

Ing. Jaromír Dvorský  
riaditeľ  
ABO valve s.r.o.

