

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

**Výrobce:**

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika  
IČO: 496 09 050  
DIČ: CZ496 09 050

**Identifikační údaje výrobku:**

**Název:** Zpětné klapky ABO série 700

**Typové označení, varianty:**

DN 50-1200 PN 10/16

**Popis a určení výrobku:**

Zpětné klapky slouží jako tlakové vybavení pro zamezení zpětného průtoku média jako je voda, odpadní voda, kaly, husté a viskózní kapaliny. Jsou určeny pro teploty od -25 °C do +125 °C v závislosti na použitém materiálu. Jsou zařazeny do kategorie I-III podle PED.

**Metoda určená pro posouzení shody:**

Výrobce potvrzuje, že u stanoveného výrobku bylo notifikovanou osobou provedeno posouzení komplexního systému jakosti podle směrnice 2014/68/EU, modul H Evropského parlamentu a Rady, nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění.

**Posouzení vydala:** TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

**Dokumenty o posouzení shody:**

Certifikát č. 11.602.370 s datem 6. 6. 2018  
Auditní zpráva č. 11.650.014 s datem 27. 4. 2018

**Uvedený výrobek odpovídá těmto technickým normám, použitým při posuzování shody:**

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ISO 5208, ČSN EN 1092-1+A1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN 16767, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480

Tímto potvrzujeme, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených dokumentů a že byla přijata opatření k zajištění shody všech výrobků uváděných na trh s požadovanou technickou dokumentací.

V Olomouci, 19. 9. 2018

Ing. Jaromír Dvorský  
ředitel  
ABO valve, s.r.o.

