

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

Výrobca:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikačné údaje výrobku:

Názov: Uzatváracie klapky ABO série 600

Typové označenie, varianty:

DN 32-200 PN 6/10/16

Popis a určenie výrobku:

Uzatváracie klapky slúžia ako tlakové vybavenie pre tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pre úplné zatvorenie a/alebo otvorenie prietoku média ako je voda, plyn, vzduch a horúca voda v topných systémoch. Sú určené pre teploty od -10 °C do +125 °C v závislosti od použitého materiálu. Sú zaradené do kategórie I-III podľa PED.

Metóda určená pre posúdenie zhody:

Výrobca potvrdzuje, že u stanoveného výrobku bolo notifikovanou osobou vykonané posúdenie komplexného systému kvality podľa smernice 2014/68 /EU, modul H Európskeho parlamentu a Rady, nariadenia vlády č. 219/2016 Zb. a zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení.

Posúdenie vydala: TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

Dokumenty o posúdení zhody:

Certifikát č. 11.602.370 s dátumom 6. 6. 2018
Audítorská správa č. 11.650.014 s dátumom 27. 4. 2018

Uvedený výrobok je v súlade s týmito technickými normami, použitými pri posudzovaní zhody:

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 593, ČSN EN 1092-1+A1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480, API 598, API 609

Týmto potvrdzujeme, že uvedený výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedených dokumentov a že boli prijaté opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou.

V Olomouci, 1. 3. 2020

Ing. Pavel Pohořský
výkonný riaditeľ
ABO valve s.r.o.

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 OLOMOUC
CZECH REPUBLIC
®

