

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

### Výrobce:

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika  
IČO: 496 09 050  
DIČ: CZ496 09 050

### Identifikační údaje výrobku:

**Název:** Uzavírací klapky ABO série 500

### Typové označení, varianty:

DN 50-400 PN 10

### Popis a určení výrobku:

Uzavírací klapky slouží jako tlakové vybavení pro tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pro úplné zavření a/nebo otevření průtoku média jako je voda, vzduch, zemní plyn a chemické látky používané v potravinářském průmyslu, těžkém chemickém průmyslu a zemědělství. Jsou určeny pro teploty od -40 °C do +200 °C v závislosti na použitém materiálu. Jsou zařazeny do kategorie I-III podle PED.

### Metoda určená pro posouzení shody:

Výrobce potvrzuje, že u stanoveného výrobku bylo notifikovanou osobou provedeno posouzení komplexního systému jakosti podle směrnice 2014/68/EU, modul H Evropského parlamentu a Rady, nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění.

**Posouzení vydala:** TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

### Dokumenty o posouzení shody:

Certifikát č. 11.602.370 s datem 6. 6. 2018  
Auditní zpráva č. 11.650.014 s datem 27. 4. 2018

### Uvedený výrobek odpovídá těmto technickým normám, použitým při posuzování shody:

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 593, ČSN EN 1092-1+A1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480

Tímto potvrzujeme, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených dokumentů a že byla přijata opatření k zajištění shody všech výrobků uváděných na trh s požadovanou technickou dokumentací.

V Olomouci, 31. 8. 2020

Ing. Pavel Pohořský  
výkonný ředitel

