

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

Výrobca:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikačné údaje výrobku:

Názov: Uzatváracie klapky ABO série 900

Typové označenie, varianty:

DN 32-1600 PN 6/10/16; Class 150

Popis a určenie výrobku:

Uzatváracie klapky slúžia ako tlakové vybavenie pre tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pre úplné zatvorenie a/alebo otvorenie prietoku média ako je voda, vodná para, vzduch, oleje, palivové produkty na báze uhlíkov a iné chemické látky používané v poľnohospodárstve, potravinárskom a papierenskom priemysle atď. Sú určené pre teploty od -30 °C do +150 °C v závislosti od použitého materiálu. Sú zaradené do kategórie I-III podľa PED.

Metóda určená pre posúdenie zhody:

Výrobca potvrdzuje, že u stanoveného výrobku bolo notifikovanou osobou vykonané posúdenie komplexného systému kvality podľa smernice 2014/68 /EU, modul H Európskeho parlamentu a Rady, nariadenia vlády č. 219/2016 Zb. a zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení.

Posúdenie vydala: TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

Dokumenty o posúdení zhody:

Certifikát č. 11.602.370 s dátumom 6. 6. 2018
Audítorská správa č. 11.650.014 s dátumom 27. 4. 2018

Uvedený výrobok je v súlade s týmito technickými normami, použitými pri posudzovaní zhody:

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 593, ČSN EN 1092-1+A1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN 13 3020, ČSN EN ISO 6708, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480, API 598, API 609, ASME B16.5

Týmto potvrdzujeme, že uvedený výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedených dokumentov a že boli prijaté opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou.

V Olomouci, 28. 7. 2020

Ing. Pavel Pohořský
výkonný riaditeľ



ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 OLOMOUC
CZECH REPUBLIC
®