

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

Výrobce:

IDROSFER – NEGRI S.r.l.
Via Matteotti, 145/D
28077 Prato Sesia
Itálie

Distributor:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikační údaje výrobku:

Název: Kulové kohouty IDROSFER

Typové označení, varianty:

DN 8-100 PN 16/40/63

Popis a určení výrobku:

Kulové kohouty slouží jako tlakové vybavení pro tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pro úplné zavření a/nebo otevření průtoku média jako je voda, odpadní voda, vzduch, oleje a jiné chemické látky používané v zemědělství, potravinářském a chemickém průmyslu atd. Jsou určeny pro teploty od -20 °C do +170 °C v závislosti na použitém materiálu. Jsou zařazeny do kategorie I-III dle PED.

Metoda určená pro posouzení shody:

Výrobce potvrzuje, že u stanoveného výrobku bylo notifikovanou osobou provedeno posouzení komplexního systému jakosti podle směrnice 2014/68/EU, modul A2 Evropského parlamentu a Rady, nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění.

Posouzení vydala: ICIM S.p.A., Piazza Don Enrico Mapelli, 75-20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy,
Notifikovaná osoba č. 0425

Dokumenty o posouzení shody:

Certifikát č. 0425 PED 003854-00 s datem 22.01.2020
Auditní zpráva č. 56649/19 s datem 10.10.2019

Uvedený výrobek odpovídá těmto českým technickým normám:

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN EN 6708, ČSN EN ISO 228-1

Tímto potvrzujeme, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených dokumentů a že byla přijata opatření k zajištění shody všech výrobků uváděných na trh s požadovanou technickou dokumentací.

V Olomouci, 19. 07. 2021
Ing. Pavel Pohořský
výkonný ředitel

