

## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

### Výrobca:

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika  
IČO: 496 09 050  
DIČ: CZ496 09 050

### Identifikačné údaje výrobku:

**Názov:** Uzatváracie klapky ABO séria 600

### Typové označenie, varianty:

DN 32-200 PN 6/10/16

### Popis a určenie výrobku:

Uzatváracie klapky slúžia ako tlakové vybavenie pre tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pre úplné zatvorenie a/alebo otvorenie prietoku média ako je voda, plyn, vzduch a horúca voda vo vykurovacích systémoch. Sú určené pre teploty od -10 °C do +125 °C v závislosti od použitého materiálu. Sú zaradené do kategórie I-III podľa PED.

### Metóda určená pre posúdenie zhody:

Výrobca potvrdzuje, že u stanoveného výrobku bolo notifikovanou osobou vykonané posúdenie komplexného systému kvality podľa smernice 2014/68 /EU, modul H Európskeho parlamentu a Rady, nariadenia vlády č. 219/2016 Zb. a zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení.

**Posúdenie vydala:** TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

### Dokumenty o posúdení zhody:

Certifikát č. 13.842.549 s dátumom 23.06.2021  
Audítorská správa č. 13.842.767 s dátumom 15.06.2021

### Uvedený výrobok je v súlade s týmito technickými normami, použitými pri posudzovaní zhody:

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 593, ČSN EN 1092-1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480, API 598, API 609

Týmto potvrdzujeme, že uvedený výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedených dokumentov a že boli prijaté opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou.

V Olomouci, 19. 07. 2021

Ing. Pavel Pohořský  
výkonný riaditeľ

