

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

Výrobca:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc, Česká republika
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikačné údaje výrobku:

Názov: Uzatváracie klapky ABO série 3E

Typové označenie, varianty:

DN 80-500 PN 10-50; Class 150-300

Popis a určenie výrobku:

Uzatváracie klapky slúžia ako tlakové vybavenie pre tekutiny a plyny skupiny 1 a 2 pre úplné zatvorenie a/alebo otvorenie prietoku média ako je voda, vodná para, vzduch, zemný plyn, ropné produkty, nafta, benzín, olej. Sú určené pre teploty od -100 °C do +500 °C v závislosti od použitého materiálu. Sú zaradené do kategórie I-III podľa PED.

Metóda určená pre posúdenie zhody:

Výrobca potvrdzuje, že u stanoveného výrobku bolo notifikovanou osobou vykonané posúdenie komplexného systému kvality podľa smernice 2014/68 /EU, modul H Európskeho parlamentu a Rady, nariadenia vlády č. 219/2016 Zb. a zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení.

Posúdenie vydala: TÜV SÜD Czech, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Notifikovaná osoba č. 1017

Dokumenty o posúdení zhody:

Certifikát č. 13.842.549 s dátumom 23.06.2021
Audítorská správa č. 13.842.767 s dátumom 15.06.2021

Uvedený výrobok je v súlade s týmito technickými normami, použitými pri posudzovaní zhody:

ČSN EN 19, ČSN EN 558, ČSN EN 593, ČSN EN 1092-1, ČSN EN 12266-1,2, ČSN EN ISO 5211, ČSN EN 12516, ČSN EN 13480, ČSN EN ISO 10497, API 598, API 607, API 609, ASME B16.34, ASME B16.5

Týmto potvrdzujeme, že uvedený výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedených dokumentov a že boli prijaté opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou.

V Olomouci, 23. 11. 2021

Ing. Jaromír Dvorský
výkonný riaditeľ



ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 OLOMOUC
CZECH REPUBLIC
®

Tel.: +420 585 223 955
E-mail: abovalve@abovalve.com

www.abovalve.com